



Urząd Gminy w Jedlińsku

Jedlińsk, dnia 31.12.2015 r.

Znak sprawy: ZP.271.13.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jedlińsku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

Zamawiający, Gmina Jedlińsk otrzymał w dniu 30.12.2015r. e-mailem - jedno zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w postępowania.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich oryginalną pisownię:

Zapytanie:

..... zwraca się z prośbą o wyjaśnienie pozycji 97 przedmiaru tj.: proszę o podanie ilości w wyżej wymienionej pozycji?

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej: poz.97 przedmiaru robót montaż w rozdzielnicach wyłącznika R303 25A – szt. 2

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z up. Wójta Gminy

A. Pankowski
mgr inż. Andrzej Pankowski
Sekretarz Gminy