

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „**Zagospodarowanie Centrum Wsi ul. Warszawska w Jedlińsku**” opublikowanym na portalu UZP Nr 360480-2009 uprzejmie informuję:

Pytania do przedmiaru i dokumentacji projektowej.

- 1. Zamawiający w odpowiedzi z dn. 27.10.2009r. (pytanie 12) wskazał wysokość słupa oświetlenia 7-7,5m. Natomiast zgodnie z udostępnioną dokumentacją techniczną słupy przedstawione na zdjęciu mogą osiągnąć wysokość 5-5,5m [są to słupy stylowe typu S firmy ROSA}. Czy Zamawiający zmienia tym samym typ słupa? (jeśli tak proszę o wskazanie odpowiedniego typu). Jaki ostatecznie słup należy przyjąć do wyceny?*

Odpowiedź: Przedstawiony na zdjęciu słup typu S firmy ROSA jest formą przykładową nie obligatoryjną /strona 6 opisu technicznego/. Należy zastosować rozwiązanie równoważne lecz dla wysokości 7-7,50m.

Wójt Gminy
Wojciech Walczak