

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „Budowa piłkochwyłów” opublikowanym na portalu UZP Nr 91532-2010 przejmie informuje:

Dotyczy: Przetarg na dostawę i montaż piłkochwyłów kod CPV-45,34,20,00-6

- *proszę o odpowiedź na pytanie w jaki sposób ma być zamontowana siatka na słupach pośrednich.*
- *w jakim celu jest linka skośna między skrajnymi słupami. Pytanie to zadaje ponieważ według obliczeń jak działają siły przy naciąganiu linek obwodowych linka skośna zamontowana w taki sposób jak na rysunku nie dosyć że nie spełnia żadnych funkcji odciągowych to jest niebezpieczna dla użytkowników.*

Odpowiedź: Poniżej zamieszczamy sposób zamocowania siatki na słupach pośrednich, oraz szczegółowe rozwiązanie mocowania przęsła skrajnego.

Przy zastosowaniu poprzeczki stalowej 40x60x3 linka stalowa stanowi element naciagowy dla pracy odciągowej całego przęsła skrajnego.

Wójt Gminy
Wojciech Walczak