

Jedlińsk, dnia 05.04.2013r.

Nr ZP -9/4/2013

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „**BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU**” opublikowanym na portalu UZP Nr 124488-2013 dnia 28.03.2013r. uprzejmie informuję:

Dot. POSTĘPOWANIE O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE: „**BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU**”

1. Zamawiający w załącznikach do SIWZ tj. przedmiar robót budowlanych (poz. 39; poz. 124) oraz dokumentacja projektowa określił konstrukcję szybu windowego jako murowaną z bloczka betonowego. Ze specyfikacji szybu windowego znajdującej się w opisie technicznym wynika, że ściany są żelbetonowe.

Proszę o ujednoczenie treści.

**Odpowiedź :**

*Zamawiający przewiduje konstrukcję szybu windowego murowaną z bloczków betonowych. Dopuszcza się konstrukcję żelbetową monolityczną, gdyby wykonawca do realizacji przyjął winę producenta wymagającego takiej konstrukcji szybu windy.*

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie numerów pomieszczeń w których znajdują się ścianki ustępowe systemowe oraz sprecyzowanie ich wymiarów ponieważ z załączonej dokumentacji jest to niemożliwe do określenia z powodu braków wymiarowych (dot. Poz. 138 w przedmiarze robót budowlanych).

**Odpowiedź :**

*Zamawiający przewiduje w dokumentacji projektowej, ścianki działowe systemowe w pomieszczeniach sanitarnych nr: 9, 29, 39, 114, 115, 124, 125. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań systemowych ścianek różnych producentów, których poszczególne rozwiązania mogą różnić się wymiarami. Wymiary poszczególnych elementów muszą spełniać wymagania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - § 85. 1. 5). Całościowy wymiar ścianki systemowej jest ograniczony wielkością pomieszczenia.*

Wójt Gminy

Wojciech Walczak