

Uczestnicy postępowania

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „ Dostawa gazu propan dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance” opublikowanym na portalu UZP Nr 196900-2009 uprzejmie informuję:

Pytanie:

1. *Czy na potrzeby opracowania projektu budowlanego oferent otrzyma od zamawiającego aktualną mapę do celów projektowych?*

Odpowiedź:

Opracowanie mapy do celów projektowych łącznie z projektem pozostaje w zakresie Wykonawcy.

Pytanie:

2. *Czy opracowanie projektu obejmuje projekt zewnętrznej instalacji zbiornikowej od zbiorników do ściany budynku zakończony szafką gazową i reduktorem II stopnia w tej szafce? Czy też opracowaniu projektowemu podlega także projekt i pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku.*

Odpowiedź:

Opracowanie projektu obejmuje projekt instalacji zbiornikowej łącznie z przyłączem do ściany budynku zakończonym szafką gazową i reduktorem.
Zamawiający posiada projekt wewnętrznej instalacji gazowej.

Pytanie:

3. *Czy montaż zbiorników obejmuje wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki, a także wykopów pod uziemienie otokowe zbiorników i wykopów pod przyłącze gazowe od zbiorników do szafki gazowej w budynku?*

Odpowiedź:

Płytę fundamentową pod zbiorniki i wykopy pod uziomy otokowe zbiorników oraz przyłącza wykona Zamawiający.

Pytanie:

4. *Jaka będzie długość instalacji zewnętrznej od zbiorników do ściany zasilanego budynku?*

Odpowiedź:

Długość instalacji zewnętrznej od zbiorników do ściany budynku wynosi około 20 mb.

Pytanie:

5. *Jaka jest sumaryczna moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych gazu?*

Odpowiedź:

Zapotrzebowanie ciepła $Q=103.370$ W.
Kocioł grzewczy żeliwny gazowy $Q=110$ KW z palnikiem gazowym atmosferycznym i regulatorem.

Dyrektor
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Jedlińsku

Danuta Durak