

GMINA JEDLIŃSK  
ul. Warecka 19  
26-660 Jedlińsk



Urząd Gminy w Jedlińsku

Jedlińsk, dnia 19.07.2016 r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2016

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola – Czekajów”.

Zamawiający, Gmina Jedlińsk otrzymał w dniu 15.07.2016r. e-mailem - zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w postępowania.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując ich oryginalną pisownię:

Zapytanie:

Jaki rozstaw słupków do barier SP-04 należy przyjąć do wyceny?

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie:

Należy przyjąć rozstaw słupków do barier SP-04 co 2,00m.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z up. Wójta Gminy

*A. Pawluczyk*  
mgr inż. Paweł Pawluczyk  
Sekretarz Gminy