

Jedlińsk, dnia 16.09.2009r.

ZP-27/9/09

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu **Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600m³/dobę w Jedlińsku oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka składającej się z kanałów grawitacyjnych długości 7764mb, rurociągów tłoczonych długości 2229mb, kanałów przyłączeniowych długości 995mb oraz 10szt pompowni ścieków** opublikowanym na portalu UZP Nr 141567-2009 uprzejmie informuję:

Pytanie 1: Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie innej technologii niż zamieszczonej w projekcie firmy Bio – System.

Nadmieniam iż mamy poważne zastrzeżenia i uwagi odnośnie poprawnego funkcjonowania oczyszczalni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, na warunkach określonych w SIWZ, ale proponowane zmiany w swej istocie nie mogą prowadzić do zmian w stopniu powodującym zmianę pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego. Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy i musi być zaakceptowana przez Projektanta i Zamawiającego.

Wójt Gminy
Wojciech Walczak