

Jedlińsk, dnia 17.09.2009r.

ZP-27/13/09

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu **Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600m³/dobę w Jedlińsku oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka składającej się z kanałów grawitacyjnych długości 7764mb, rurociągów tłoczonych długości 2229mb, kanałów przyłączeniowych długości 995mb oraz 10szt pompowni ścieków** opublikowanym na portalu UZP Nr 141567-2009 uprzejmie informuję:

***Pytanie 1:** Czy w poz. Przedmiaru 30 i 31, dot. Dmuchaw o $Q=250m^3/h$ nie powinny być 4 kpl. zg. z PT zamiast 5 kpl? Prosimy o korektę przedmiaru.*

Odpowiedź: Zgodnie z PT 4 kpl.

Wójt Gminy
Wojciech Walczak