

Jedlińsk, dnia 18.09.2009r.

ZP-27/14/09

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu **Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 600m³/dobę w Jedlińsku oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlanka składającej się z kanałów grawitacyjnych długości 7764mb, rurociągów tłoczonych długości 2229mb, kanałów przyłączeniowych długości 995mb oraz 10szt pompowni ścieków** opublikowanym na portalu UZP Nr 141567-2009 uprzejmie informuję:

***Pytanie 1:** W nawiązaniu do pkt. 8 rozdz. I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia proszę o wyjaśnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji:
W specyfikacji technicznej szafy sterowniczej przepompowni (str. 4, 5 Opisu technicznego przepompowni ścieków Jedlanka) ujęto wyposażenie standardowe szafy sterowniczej oraz opcje dodatkowe na życzenie klienta.
Proszę o wyjaśnienie, jaki standard wyposażenia szaf sterowniczych przepompowni należy przyjąć do wyceny.*

Odpowiedź: Szafa sterownicza przepompowni - pełne wyposażenie standardowe plus modem SMS.

WÓJT GMINY
WOJCIECH WALCZAK