

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „**Modernizacja Instalacji Centralnego Ogrzewania w Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlińsku**” opublikowanym na portalu UZP Nr 93797-2012 uprzejmie informuję:

Pytania:

1. Przedmiar - poz 8 - jest rozebranie posadzki z deszczulek 80 m² a w poz.13 jest wykonanie tych posadzek w ilości 200 m², czy tak ma być.

Odpowiedź:

Zgodnie z podanym przedmiarem.

1.1 Czy pod pojęciem deszczulek - jest np: parkiet - jeżeli tak to z jakiego drewna?

Odpowiedź:

Parkiet dębowy.

1.1.1 Proszę o podanie wysokości listwy i ile ma być mb. listwy.

Odpowiedź:

Listwa 17x17mm – wklęsły ćwierćwałek.

2. Przedmiar – poz. 9 - jest rozebranie posadzki z deszczulek 65 m² a w poz.15 jest wykonanie tych posadzek w ilości 100 m², czy tak ma być.

Odpowiedź:

Zgodnie z podanym przedmiarem.

2.1 Proszę o podanie wymiarów płytek istniejących - żądanie Inwestora poz. 15 przedmiar.

Odpowiedź:

Płytki 30x30cm.

3.Poz. 18 przedmiar - ujęto 2 szt rozdzielaczy- proszę o podanie:

3.1 długość rozdzielacza

Odpowiedź:

L=2,50mb /oddzielnie zasilanie i oddzielnie powrót/

3.2 ilość zamontowanych zaworów i ich średnice - na rys.C-1 pokazano, iż z rozdzielaczy wychodzi 5 obwodów i podano tylko średnicę 1 obwodu - fi 50 - jakie są pozostałe 4 obwody?

Odpowiedź:

Wyjścia do obiegów instalacji z rozdzielacza DN50, DN32, DN65, DN40, DN50 odpowiednio zamontowane zawory odcinające i średnice, rozdzielacz wyposażony w odwodnienie i króćce manometryczne i termometryczne, przyłącze źródła ciepła .

4. Poz. przedmiaru - od 23; 24 i 25 wstawiono tę samą normę - KNR-W 215 0111 03 czy nie należy

zastąpić zamiast 03 dać 04 ; 05 i 06.

Odpowiedź:

Kalkulacja wykonana na podstawie w/w katalogu. Opis pozycji wyczerpuje zakres elementu do wyceny.

5. Poz. 34 - proszę o podanie typu zaworu podpinowego - 243 szt Dn 25

Odpowiedź:

Zawór MSV-I Danfoss lub równoważny.

6.Poz. 37 - podano - Grzejniki stalowe jednopłytkowe a wstawiono dwupłytkowy - C 22/600/900
- jaki ma być grzejnik w projekcie są grzejniki typu V a ten jest typu C czyli podłączany z boku.

Odpowiedź:

Grzejnik stalowy jednopłytkowy - błędny opis. powinno być i trzeba przyjąć do wyceny C22/600/900.

Wójt Gminy
Wojciech Walczak