

Jedlińsk, dnia 08.02.2018r.

Numer sprawy ZP.271.2.2018

WYJAŚNIENIE nr 1 do TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Budowa oświetlenia drogowego w gminie Jedlińsk” ogłoszone na stronie internetowej www.bip.jedlinsk.pl Urzędu Gminy w dniu 30.01.2018r. oraz BZP nr 511779-N-2018 z dnia 30.01.2018r.

W związku z pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

W dokumentacji przetargowej brak mocy oprawy i rodzaju wysięgników przy wymianie 44 szt. na terenie gminy.

Odpowiedź:

Moc oprawy – 40/50W

Wysięgniki o profilu i parametrach zbliżonych do istniejących które pozostają na sieci.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

.....
par. Kam. op.
(kierownik zamawiającego)