

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „**Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokroszek**” opublikowanym na portalu UZP Nr 6259-2013 uprzejmie informuję:

Zgodnie a art. 38 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów w SIWZ:

Pyt. 1. W SUW Mokroszek planuje się wykorzystanie zbiorników podziemnych istniejących. Jednocześnie projektuje się nowy zestaw pompowy oparty na pompach pionowych. Wymagają one poziomu wody na ssaniu powyżej pompy. Projektowane rozwiązanie nie zapewnia wymaganego napływu na pompy i brak możliwości ich poprawnego działania (nie są to pompy samozasysające). Prosimy o ustosunkowanie się do tego problemu.

Odpowiedź 1

Istniejące zbiorniki wodociągowe są podziemne, gdyż są obsypane ziemią, ale posadowione są na poziomie terenu na fundamentach. Rzędne dna istniejących zbiorników i podłogi w budynku SUW wynoszą:

- rzędna dna istn. zbiorników – **142,85 m n.p.t.**

- rzędna podłogi w budynku SUW – **142,25 m n.p.t.**

Wobec powyższego przyjęte rozwiązania projektowe dotyczące zestawu hydroforowego są prawidłowe.

Pyt. 2. Zamawiający w SIWZ w pkt. 1.2. podał, iż: „Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże i udokumentuje /referencjami, opiniami, protokołami odbioru/, że w okresie ostatnich pięciu przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie i rzetelnie co najmniej 1 lub kilka obiektów stacji uzdatniania wody o łącznej wartości 2.500.000zł”. Czy zapis ten należy rozumieć, że wykonawca musi się wykazać wykonaniem co najmniej 1 stacji uzdatniania wody o wartości 2.500.000zł ?

Odpowiedź 2

Zgodnie z SIWZ Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże i udokumentuje /referencjami, opiniami, protokołami odbioru/, że w okresie ostatnich pięciu przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie i rzetelnie co najmniej 1 lub kilka obiektów stacji uzdatniania wody o łącznej wartości 2.500.000zł”. Zapis ten należy rozumieć, że wykonawca musi się wykazać wykonaniem co najmniej 1 stacji uzdatniania wody o wartości 2.500.000zł lub kilku o łącznej wartości 2.500.000zł.

Wójt Gminy
Wojciech Walczak