

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „**Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk**” opublikowanym na portalu UZP Nr 6259-2013 uprzejmie informuję:

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości związanych z treścią SIWZ i przedmiotem przetargu:

1. W dokumentacji projektowej – Wykaz Urządzeń – Zamawiający w punkcie 1 i 2 wykazu umieszcza 1szt. filtr odżelaziacz fi 1400mm (pkt2) i 2szt. Zbiorników wodno-powietrznych fi 600mm o pojemności 220l. Natomiast w opisie technicznym Dokumentacji Projektowej w punkcie Uzdatnianie Wody – Odżelazianie wody są zaprojektowane 3 sztuki Odżelaziaczy fi 1400mm, każdy wyposażony w mieszacz wodno powietrzny fi 600mm. Prosimy o podanie, którą wersję do wyceny ma przyjąć Oferent, czy wersję z wykazu urządzeń czy też z Opisu do Projektu?

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami SIWZ, której integralną częścią są m. in. przedmiar robót, specyfikacja techniczna.

Przedmiar robót i Wykaz Urządzeń dla rozbudowy SUW Wsola zawierają m.in. 1 komplet. Odżelaziacz fi. 1400mm (pkt 1 Wykazu Urządzeń) oraz 3 komplety zbiorników wodno powietrznych fi 600 mm o pojemności 220l (pkt 2 Wykazu Urządzeń) co jest zgodne z projektem. Zadanie obejmuje rozbudowę przy wykorzystaniu istniejących eksploatowanych bieżąco 2 odżelaziaczy fi 1400mm zgodnie z rysunkiem nr 2 i 3 rozbudowy istniejącej SUW Wsola.

2. Prosimy o potwierdzenie czy po stronie Oferenta jest zawarcie w wycenie dodatkowej sprężarki typu WAN-K o wydajności 20 m³/h jako wyposażenie rezerwowe?? Jeżeli tak, to zwracamy uwagę, że sprężarki tego typu są sprężarkami olejowymi i nie powinny być stosowane w instalacjach uzdatniania wody. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy oferenci na pewno mają uwzględnić w wycenie sprężarkę WAN-K jako rezerwową? Jeżeli nie to prosimy o podanie jakiego typu sprężarkę rezerwową należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 2

Zgodnie z zapisami SIWZ, której integralną częścią są m. in. przedmiar robót, specyfikacja techniczna rozbudowy SUW Wsola po stronie wykonawcy leży dostarczenie i zamontowanie 1 sprężarki jednostopniowej o układzie poziomym bezolejowym np. Airpol AB25 380-400 V 4.5 kW lub równoważnej o tych samych parametrach jakościowych i wydajnościowych.

Wójt Gminy
Wojciech Walczak