

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „**Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Mokrosęk**” opublikowanym na portalu UZP Nr 35992-2010 uprzejmie informuję:

**Zapytanie:**

*dotyczy „ Wykonania odwiertu studziennego w miejscowości Mokrosęk”.*

*1.Czy inwestor dopuszcza zastosowanie rur członowych 16" w ilości ok.59m z odzysku (w b. dobrym stanie), czy wyłącznie rury fabrycznie nowe.*

**Odpowiedź:** Należy zastosować rury fabrycznie nowe.

*2.Czy jest możliwość podłączenia urządzeń wiertniczych (o mocy 20KW) do przyłącza energetycznego hydroforni - z zastosowaniem skrzynki budowlanej wyposażonej w zabezpieczenia i w urządzenia pomiarowe.*

**Odpowiedź:** W obrębie placu budowy, ze stacji urządzeń podwyższających ciśnienie wody dysponujemy możliwością podłączenia urządzeń energetycznych o mocy max. 7kW.

Wójt Gminy  
Wojciech Walczak