

OBIEKTY SPORTOWE S.A.

Warszawa, dnia 2009-05-07

URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU  
 Wpłynęło dnia 08.05.2009  
 L. dz. ....  
 Podpis .....

Przekazano do zatarwienia.  
 P. Jedliński

Zamawiający  
 Gmina Jedlińsk  
 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19  
 Fax.: 0 48 3213087  
 e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

Protestujący:  
 Tamex Obiekty Sportowe S. A.  
 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38  
 Tel.: 0 22 556 24 23  
 Fax.: 0 22 556 24 22

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisk – Orlik 2012”.

W związku ze zmianą opisu zamówienia z dnia 2009-05-04 na pytanie o treści:  
*Czy Inwestor dopuści do przetargu czarny granulat EPDEM z recyklingu?*  
 przez udzielenie następującej odpowiedzi:

*Zamawiający nie dopuszcza użycia do budowy jakichkolwiek materiałów lub surowców pochodzących z recyklingu.*

Tamex Obiekty Sportowe S.A. składa protest przeciwko zmianie opisu zamówienia z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 ustawy – Pzp – wprowadzenie niejednoznaczności opisu zamówienia, i żąda anulowania odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 2009-05-04.

Interes prawny Tamex Obiekty Sportowe S.A. wynika z faktu, że wprowadzenie takiej modyfikacji przy zachowaniu pozostałych zapisów siwz wprowadza elementy niejednoznaczności opisu zamówienia z naruszeniem art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, utrudnia uczciwą konkurencję, utrudnia sporządzenie rzetelnej oferty i zawęża krąg wykonawców zdolnych wykonać zamówienie, a także powoduje niezgodność specyfikacji istotnych warunków zamówienia z obowiązującym wzorem siwz podanym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki jako głównego dysponenta środków przeznaczonych na sfinansowanie programu Moje Boisko – Orlik 2012.

UZASADNIENIE

ES



Zgodnie z punktem 2 – 2.1 siwz (str. 4) należy zaoferować trawę syntetyczną charakteryzującą się następującymi parametrami:

- wysokość włókna min 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport).

i dalej:

*Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do siwz).*

Zgodnie z opisem projektu Zamawiającego trawa syntetyczna winna być wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem EPDEM.

Tymczasem zgodnie ze wzorem siwz dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki – punkt 2 – 2.1 napisano:

***Nawierzchnia do piłki nożnej***

*nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Wypełnienie zgodnie z kartą producenta.*

a zgodnie z punktem 11 wzoru siwz należy do oferty dołączyć:

***A. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa):***

- 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub dokument równoważny.***
- 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.***
- 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.***
- 4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.***

Zwraca uwagę fakt, że cytowanego zapisu nie wynika rodzaj granulatu użytego do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy. Rodzaj ten wynika z treści wymienionych tam dokumentów, a te z kolei zawierają wyniki badań nawierzchni wypełnionych zarówno granulatem EPDM jak i granulatem SBR.

Zwraca uwagę również następujące zastrzeżenie Ministerstwa Sportu i Turystyki o treści, że: *Jakiegokolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści:*

*a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2,*

*b) rozdziału 11, punkt 4.A i 4.B,*

*spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).*

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

ul. Tanki 36, 00-365 Warszawa, NIP 525-22-10-365, tel. +48 22 556 24 23, fax +48 22 556 24 22.

www.tamex.com.pl, e-mail: biuro@tamex.com.pl

KRS 0000287548 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Kapitał zakładowy: 1.945.000,00 PLN.



Uwzględniając wytyczne i zastrzeżenia Ministerstwa Sportu i Turystyki opublikowane na stronie internetowej ministerstwa, Tamex Obiekty Sportowe S.A. stwierdza, że odpowiedź Zamawiającego z dnia 2009-05-04 jest sprzeczna ze wzorem siwz MSiT, i naraża Zamawiającego na utratę dofinansowania inwestycji.

Tamex Obiekty Sportowe S.A. stwierdza jednocześnie, że istotą wzoru siwz MSiT jest zapewnienie możliwie jak najszerszego dostępu wykonawców do zamówień publicznych na realizację obiektów sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012, a zatem wszelkie próby ograniczania uczciwej konkurencji za pomocą opisu zamówienia odstępującego od wytycznych rozdziału 2 punkt 2.1 i 2.2 oraz za pomocą żądania ograniczonej liczby dokumentów niż wymieniona w rozdziale 11 punkt 4A, 4B spotkają się z odmową refundacji środków przez MSiT.

Reasumując Tamex Obiekty Sportowe S.A. stwierdza, że odpowiedź Zamawiającego narusza:


- art. 29 ust. 1 ustawy – Pzp przez udzielenie odpowiedzi sprzecznej z wzorem siwz MSiT;
- art. 29 ust. 2 ustawy – Pzp przez utrudnienie uczciwej konkurencji żądaniem zastosowania wyłącznie granulatu EPDM, mimo że taka możliwość jest wykluczona na podstawie cytowanego wyżej zastrzeżenia MSiT;
- art. 7 ust. 1 ustawy – Pzp przez wyłączenie z ubiegania się o zamówienie wykonawców zdolnych wykonać zamówienie z użyciem dopuszczonego przez np. Labosport oraz ITB i PZH granulatu SBR (nierówne traktowanie wykonawców).

W związku z tym Tamex Obiekty Sportowe S. A. żąda jak w *petitum*.

W załączeniu KRS

Prosimy o potwierdzenie otrzymania protestu na nr (0-22) 556-24-22

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

  
Ewa Sobecka  
Prokurent

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

ul. Tamka 38, 00-356 Warszawa, NIP 525-22-16-385, tel. +48 22 556 24 23, fax +48 22 556 24 22,  
www.tamex.com.pl, e-mail: biuro@tamex.com.pl

KRS 0000287548 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS;  
Kapitał zakładowy: 1.945.000,00 PLN.