

ZMIANY W SIWZ

Miejsce w którym znajduje się zmieniony tekst:

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

Tekst który należy zmienić:

W SIWZ jest:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- budowie sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 110mm długości 848mb
- budowie przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy 40mm i 50mm długości 374mb. w miejscowości Klwatka Szlachecka.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania robót i przedmiarem robót stanowiąca załącznik do SIWZ..

W SIWZ powinno być:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- budowie sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE PEHD o średnicy 110mm łączone metodą zgrzewania czołowego długości 848mb
- budowie przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy 40mm i 50mm długości 374mb. w miejscowości Klwatka Szlachecka.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania robót i przedmiarem robót stanowiąca załącznik do SIWZ..