

Jedlińsk dnia 08.04.2019r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

## WYJASNIENIE NR 3 DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: ZP.271.10.2019

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa „Kompleksów sportowych przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”.

Część I „Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Publicznych we Wsoli”

Część II „Kompleks sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”.

**W związku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:**

### Pytanie nr 1

Zamawiający nie wymaga przy budowie boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy żadnego zasypu gumowego typu SBR lub EPDM przy trawie o wysokości włókna 50mm. W związku z tym prosimy o zmianę specyfikacji i dopuszczenie trawy bez konieczności zasypu gumą na macie elastycznej min.10mm (tzw trawy bez zasypowej) o minimalnych parametrach:

- typ włókna monofil
- ciężar włókna min. 8 800 dtex
- skład chemiczny włókna: polietylen
- wysokość włókna min. 30mm
- gęstość trawy min. 500 000 włókien/m<sup>2</sup>
- waga całkowita nawierzchni min. 4 300 g/m<sup>2</sup>


Na potwierdzenie parametrów trawy jest wymagany:

- raport z badań wydany przez niezależne laboratorium, instytut sportowy np. Labosport, ISA Sport, ISP, Ercat, Sportslabs na zgodność z normą DIN EN 15330-1:2013,
- karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni
- autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- atest PZH dla trawy

### Odpowiedź:

Projektant dopuszcza wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy sztucznej o innej długości i gęstości włókien niż wskazane w projekcie , która nie wymaga stosowania wypełnienia ( tzw. bezzasypowa ) lub z trawy sztucznej wymagającej wypełnienia z piasku kwarcowego . Projektant nie wyraża zgody na zastosowanie wypełnienia , w którego skład wchodzi granulata SBR lub EPDM .

**Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ**

Z up. Wójta Gminy  
  
mgr inż. Andrzej Pawluczuk  
Sekretarz Gminy