

Jedlińsk, dnia 17.04.2009r.

Nr. ZP- 5 /2009

### Uczestnicy Postępowania Przetargowego

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na zadanie przebudowa ulic: Stawna – Krótka w Jedlińsku.

W związku ze złożonymi zapytaniami Uczestnika postępowania przetargowego dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uprzejmie informuję:

**Zapytanie:** *Czy na czas wykonywania robót można drogę zamknąć dla ruchu?*

**Odpowiedź:**

Zamknięcie ulic dla ruchu może nastąpić jedynie w trakcie rozkładania nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych.

**Zapytanie:** *Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu?*

**Odpowiedź:**

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.

**Zapytanie:** *Podczas wyceny pozycji 24 Kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 3cm dla kategorii ruchu KR1. Według załączonej dokumentacji warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego frakcji 0/12,8mm. Według normy PN-S-96025 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” dla warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej dla grubości 3cm należy przyjąć frakcje 0/6,3 mm lub 0/8mm. Jaką grubość i frakcję warstwy ścieralnej należy uwzględnić podczas wyceny w/w pozycji kosztorysowej?*

**Odpowiedź:**

W pozycji 24 kosztorysu ofertowego mylnie podano frakcję 0/12,8mm.

Do betonu asfaltowego użyć należy kruszywa frakcji 0/8mm.